

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE
FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

FAX REF :

DATE : 22.02.2022

CONTACT: DAM

Page (01) of (05) including this page

TO :

ATT : SCE COMMERCIAL

FAX N° :

COPY :

OBJET: CONSULTATION N° PP 22 / 103

CONFECTION ARMOIRES ELECTRIQUES

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour la confection des armoires électriques suivantes :

- Deux armoires électriques étanches métalliques pour baraques mini camp selon le descriptif technique en Annexe 1
- Une armoire inverseur électrique étanche métallique pour baraque mini camp selon le descriptif technique en Annexe 2

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 22/103),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 3) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP22/103)

* Contenir:

- Le texte de la consultation dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en Annexe 3) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le **JEUDI 03 MARS 2022**.

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disante qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.
- Les quantités des borniers de raccordement, répartiteurs de phase, plastron isolant, cartouches, collecteurs de terre & presses étoupes seront fournis par vos soins et monter selon le besoin du montage de l'armoire.
- Le délai de livraison ne doit pas dépasser 15 jours date de réception de notre bon de commande.
- Lieu de livraison : Base logistique CTF sise au Km17 route de Tunis Sidi Salah Sfax
- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE 1

Descriptif technique armoires électriques Pour barraques mini camp & chantier

→ Confection de 2 armoires électriques étanches métalliques pour les barraques mini camp & chantier du Rig 04 :

- Alimentation 220/380V.
- Fréquence 50Hz.
- Dimension : Selon dimensionnement des équipements interne d'armoire
- Conformes aux normes 15-100 et IP54.
- Porte armoire contient :
 - 03 voyants rouges d'alimentation.
- Coffret contient :
 - 01 disjoncteur 4P*200A (acceptable entre 200 et 240A).
 - Un parafoudre adéquat à notre installation en régime (TT et TN) type 2 class II.
 - Répartiteur 4P * 250A.
 - 01 répartiteur de terre en bas d'armoire.
 - 13 Disjoncteurs 4*40A
 - 1 disjoncteurs différentiel 4*32A *30mA pour les disjoncteurs d'éclairage.
 - 1 répartiteur 4*32A
 - 4 disjoncteurs 2*16A lier avec le DDR 4*32 (éclairage).
 - Borniers conforme aux sections des câbles en bas du l'armoire.
 - Le nombre des borniers conforme aux nombre départ et arriver
 - Plastron.
 - Câble de masse fixé entre carcasse et porte armoire.
 - Tous les câbles avec des embouts.
 - Les trous sont en bas d'armoire conforme avec la section et le nombre des câbles.
 - Schéma unifilaire.
 - Tous les câbles numérotés.
 - Molures.

ANNEXE 2

Descriptif technique

Pour armoire inverseur électrique étanche

→ Confection d'une armoire électrique étanche métallique pour barraques mini camp du Rig 04 (armoire d'inverseur) :

- Alimentation 220/380V par un groupe électrogène.
- Fréquence 50Hz.
- Dimension : 200cm/80cm/30cm (on peut changer les dimensions selon les dimensions des équipements interne)
- Conformes aux normes 15-100 et IP54.
- Porte armoire contient :
 - 03 voyants rouges d'alimentation.

- Coffret contient :
 - **Emplacement des deux contacteurs pour un inverseur 400A (sans contacteurs).**
 - Répartiteur 4P * 400A.
 - 01 répartiteur de terre en bas d'armoire.
 - 04 Disjoncteurs 4*220A (calibres des disjoncteurs entre 200A et 240A acceptable).
 - Plastron.
 - Câble de masse fixé entre carcasse et porte armoire.
 - Tous les câbles avec des cosses à sertir.
 - Les trous conforme aux sections des câbles.
 - Schéma unifilaire.
 - Tous les câbles numérotés.
 - Molures.

ANNEXE 3

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION		QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
confection de :	Armoire électrique étanche métallique selon descriptif technique en Annexe 1	02		
	Armoire inverseur électrique étanche métallique selon descriptif technique en Annexe 1	01		
Prix total HTVA				

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :