

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE
FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F
FAX REF :
DATE : 25-12-2023
CONTACT: DC
Page (01) of (08) including this page

TO :
ATT : SCE COMMERCIAL
FAX N°:
Y/REF :
COPY :

OBJET : CONSULTATION N° PP 23/ 752

Acquisition des lots des extincteurs de différents types

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des extincteurs selon descriptif technique en annexe.

LOT	DESIGNATION	REFERENCE	QTE
1	EXTINCTEUR A POUDRE ABC 9KG	EXT-POU-ABC9KG	90 UN
2	EXTINCTEUR A POUDRE ABC 50KG	EXT-POU-ABC50KG	8 UN
3	EXTINCTEUR A CO2 10KG	EXT-CO2-10KG	5 UN
4	EXTINCTEUR CO2 5KG	EXT-CO2-5KG	30 UN
5	HOUSSE P/EXTINCTEUR 9KG	HOUSSE 9KG	300 UN
6	HOUSSE P/EXTINCTEUR 50KG	HOUSSE 50KG	50 UN
7	HOUSSE P/EXTINCTEUR 10KG	HOUSSE 10KG	50 UN
8	HOUSSE P/EXTINCTEUR 5KG	HOUSSE 5 KG	150 UN

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

*** Porter uniquement :**

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 23-752),
- La mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "

- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : **closed.bids@ctf.com.tn**

Votre mail doit :

* Porter :

La référence de la consultation (PP23-752)

* Contenir :

-Le texte de la consultation & annexe dûment signer et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

04-04-2024... (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières pour **chaque lot** seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant pour **chaque lot** qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

-De préférence le délai de livraison est d'une semaine à partir de la date de réception de notre bon de commande.

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le mode de paiement est de 60 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

Lieux de livraison : SFAX

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR EXTINCTEURS POUDRE 9 KG
"LOT 1"

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 1 Extincteurs à poudre 9kg Extincteur à pression auxiliaire	1- La mise en pression est obtenue au moment de l'emploi par bouteille auxiliaire (sparklet) située dans le corps de l'appareil. 2- Capacité : 09 kg 3- Agent extincteur : poudre polyvalent ABC. 4- Couleur : rouge incendie 5- Les inscriptions suivantes doivent figurer en blanc sur le corps de l'extincteur : - Mot « EXTINCTEUR » - Nature de l'agent extincteur - Symboles du ou des foyers types éteints par l'appareil - Mode d'emploi. - Dangers et restrictions d'emploi si ils existent, ainsi que les recommandations importantes. - Autres caractéristiques de l'appareil, elles comprennent en particulier : * Le numéro de certification * La nature et la qualité de l'agent extincteur * Le nom et l'adresse du fabricant et/ou du fournisseur de l'appareil. * L'année de fabrication doit figurer à un emplacement non prescrit * Toutes indications jugées utile par le constructeur de l'appareil		

Exigences: Livraison les documents techniques (épreuve hydrostatique des bouteilles, certificats....) correspondants : Certificats d'épreuves individuels/ N° de Série : les certificats en question doivent être Tunis-fiés, et ce conformément au Décret Tunisienne en vigueur.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR EXTINCTEURS POUDRE 50 KG
"LOT 2"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
	1- La mise en pression est obtenue au moment de l'emploi par bouteille auxiliaire (bouteille de chasse a gaz CO2) située sur le corps de l'appareil 2- Capacité : 50 kg 3- Agent extincteur : poudre polyvalent ABC. 4- Couleur : rouge incendie, 5- Tractable: sur 02 roues 6- Les inscriptions suivantes doivent figurer en blanc sur le corps de l'extincteur : - Nature de l'agent extincteur - Symboles du ou des foyers types éteints par l'appareil - Mode d'emploi. - Dangers et restrictions d'emploi si ils existent, ainsi que les recommandations importantes. - Autres caractéristiques de l'appareil, elles comprennent en particulier : * Le numéro de certification * La nature et la qualité de l'agent extincteur * Le nom et l'adresse du fabricant et/ou du fournisseur de l'appareil. * L'année de fabrication doit figurer à un emplacement non prescrit * Toutes indications jugées utile par le constructeur de l'appareil.		
Lot 2	Extincteur à pression auxiliaire		
Extincteurs à poudre 50 kg			

Exigences: Livraison les documents techniques (épreuve hydrostatique des bouteilles, certificats....) correspondants : Certificats d'épreuves individuels/ N° de Série : les certificats en question doivent être Tunisi-fiés, et ce conformément au Décret Tunisienne en vigueur.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR EXTINCTEURS CO2 05 KG
"LOT 3"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 3 Extincteurs à gaz CO2 de 5 kg	1- L'appareil est constamment sous pression. 2- Capacité : 05 kg 3- Agent extincteur : GAZ CO2 + NEIGE. 4- Couleur : rouge incendie 5- Les inscriptions suivantes doivent figurer en blanc sur le corps de l'extincteur : - Nature de l'agent extincteur - Symboles du ou des foyers types éteints par l'appareil - Mode d'emploi. - Dangers et restrictions d'emploi si ils existent, ainsi que les recommandations importantes. - Autres caractéristiques de l'appareil, elles comprennent en particulier : * Le numéro de certification * La nature et la qualité de l'agent extincteur * Le nom et l'adresse du fabricant et/ou du fournisseur de l'appareil. * L'année de fabrication doit figurer à un emplacement non prescrit * Toutes indications jugées utile par le constructeur de l'appareil.		

Exigences: Livraison les documents techniques (épreuve hydrostatique des bouteilles, certificats....) correspondants : Certificats d'épreuves individuels/ N° de Série : les certificats en question doivent être Tunisiens, et ce conformément au Décret Tunisienne en vigueur.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR EXTINCTEURS CO2 10 KG
"LOT 4"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 4 Extincteurs à gaz CO2 de 10 kg	Extincteur à pression permanente	1- L'appareil est constamment sous pression. 2- Capacité : 10 kg 3- Agent extincteur : GAZ CO2 + NEIGE. 4- Couleur : rouge incendie, 5- Tractable: sur 02 roues 6- Les inscriptions suivantes doivent figurer en blanc sur le corps de l'extincteur : - Nature de l'agent extincteur - Symboles du ou des foyers types éteints par l'appareil - Mode d'emploi. - Dangers et restrictions d'emploi si ils existent, ainsi que les recommandations importantes. - Autres caractéristiques de l'appareil, elles comprennent en particulier : * Le numéro de certification * La nature et la qualité de l'agent extincteur * Le nom et l'adresse du fabricant et/ou du fournisseur de l'appareil. * L'année de fabrication doit figurer à un emplacement non prescrit * Toutes indications jugées utile par le constructeur de l'appareil.	

Exigences: Livraison les documents techniques (épreuve hydrostatique des bouteilles, certificats....) correspondants : Certificats d'épreuves individuels/ N° de Série : les certificats en question doivent être Tunisiens, et ce conformément au Décret Tunisienne en vigueur.

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR HOUSSE EXTINCTEURS POUDRE 9 KG
"LOT 5"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 5 Housse Extincteurs à poudre 9kg	1- Housse pour extincteur à poudre 9kg. 2- Capacité : 09 kg 3- Marquage Agent extincteur : poudre polyvalent ABC. 4- Couleur : rouge incendie 5 - Présentation d'un échantillon obligatoire		

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR HOUSSE EXTINCTEURS POUDRE 50 KG
"LOT 6"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 6 Housse Extincteurs à poudre 50 kg	1- Housse pour extincteur à poudre 50 kg. 2- Capacité : 50 kg 3- Marquage Agent extincteur : poudre polyvalent ABC. 4- Couleur : rouge incendie 5 - Présentation d'un échantillon obligatoire		

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR HOUSSE EXTINCTEURS CO2 10 KG
"LOT 7"**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 7 Housse Extincteurs à gaz CO2 de 10 kg	1- Housse pour Extincteurà gaz CO2 de 10 kg 2- Capacité : 10 kg 3- Marquage Agent extincteur :CO2. 4- Couleur : rouge incendie 5 - Présentation d'un échantillon obligatoire		

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR HOUSSE EXTINCTEURS CO2 5 KG
"LOT 8"

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lot 8	Housse Extincteur à gaz CO2 de 5 kg	1- Housse pour Extincteur à gaz CO2 de 5 kg 2- Capacité : 10 kg 3- Marquage Agent extincteur : CO2. 4- Couleur : rouge incendie 5 - Présentation d'un échantillon obligatoire		