

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II - TUNISIE

FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO :

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 10.01.2024

FAX N ° : Via mail

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (04) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 24/020

« Confection une armoire pour inverseur auto/manu »

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour **Confection une armoire pour inverseur auto/manue** Selon le descriptif technique en ANNEXE I :

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

* être adressée au nom de :

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 24-020),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation, ANNEXE I signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

* Porter:

La référence de la consultation (PP24-020)

* Contenir:

-Le texte de la consultation, ANNEXE I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire :

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

22-01-2024 à 14H

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée (le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser :

* 20 jours et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre mais après livraison de la totalité des items retenues.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



Descriptif technique Pour armoire Inverseur automatique et manuelle Rig03

→ Confection d'une armoire électrique étanche métallique « inverseur automatique et manuelle » entre deux groupe 400KVA/50HZ pour Rig 03 :

- Alimentation 220/380V.
- Fréquence 50Hz.
- Dimension : Dimension : selon la dimension des composant interne.
- Conformes aux normes 15-100
- Porte armoire contient :
 - 6 lampes témoin en rouge présence tension.
 - 2 lampes témoin en vert (contacteur active).
 - 2 lampes témoin en oranger (contacteur en repos).
 - 1 lampe témoin en jaune défaut.
 - 1 interrupteur 3 position (G1 0 G2).
 - 1 interrupteurs 3 positions (Manuelle, 0, auto).
 - 01 interrupteur 02 position (G1 ,G2 sélection de génératrice manuelle)
 - 02 Serrure avec clé.

- Armoire contient :
 - 02 Contacteur titra-polaire 220V-400A .
 - Verrouillage pour contacteur titra-polaire 220V-400A.
 - 02 Porte fusible partie commande.
 - 03 presses à étoupes
 - Répartiteurs de phase 4P*400A.
 - 12 Presses à étoupes adéquats aux nombres (entrer sortie des câbles) et sections des câbles (section de chaque câble 227mm²).
 - Plastron.
 - Câble de masse fixé entre carcasse et porte armoire.
 - Tous les câbles avec des embouts.
 - Schéma unifilaire.
 - Tous les câbles numérotés.
 - Molures.
 - Barrette de terre.
 - Support de fixation des contacteurs très rigide à cause du poids.

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX TOTAL HTVA
<i>Confection une armoire pour inverseur selon descriptif technique en ANNEXE I</i>	01	
TOTAL HTVA		

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres).....

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :