

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE

19 RUE DE L'ARTISANAT - 2080 ARIANA - CHARGUIA II -TUNISIE
FAX N° (216-70) 836 568 – 837 041 PHONE N°(216-70)837 322

FROM : **C.T.F**

TO:

FAX REF :

ATT : SCE COMMERCIAL

DATE : 06-09-2024

FAX N ° :

CONTACT: DAM

COPY :

Page (01) of (04) including this page

OBJET: CONSULTATION N° PP 24/319

« CONFECTION D'UNE ARMOIRE ÉLECTRIQUE ÉTANCHE MÉTALLIQUE »

La Compagnie Tunisienne de Forage (C.T.F.) se propose de lancer une consultation pour la Confection d'une armoire électrique étanche métallique pour allonger la longueur des câbles électriques du rig04 Selon le descriptif technique en ANNEXE & ANNEXE I.

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en HTVA conformément à la procédure ci-dessous (1 ou 2).

PROCEDURE DE SOUMISSION :

Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapide poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

*** Porter uniquement :**

- l'adresse de la CTF,
- les références de la consultation (PP 24-319),
- la mention " NE PAS OUVRIR "

*** Contenir :**

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

*** porter :**

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

*** contenir à l'exclusion de tout autre document :**

- Le texte de la consultation, ANNEXE & ANNEXE I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : closed.bids@ctf.com.tn

Votre mail doit :

*** Porter:**

La référence de la consultation (PP24-319)

** Contenir:*

-Le texte de la consultation, ANNEXE & ANNEXE I dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire

- L'offre financière (selon Bordereau des prix en ANNEXE II) dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

*Les offres doivent parvenir dans les meilleurs délais mais pas plus tard que **le 17-09-2024.***
(Le cachet du Bureau D'ordre de la CTF faisant foi pour les plis et la date & l'heure pour les mails).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

*Le délai d'exécution des travaux ne doit pas dépasser **30 jours** et ceci à partir de la date de réception de notre bon de commande.*

- Le mode de paiement est de 60 jours date réception de votre facture accompagnée des attachements signés par les deux parties à notre Bureau d'ordre.

SALUTATIONS

C.T.F.

P/DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

ANNEXE

➔ Confection d'une armoire électrique étanche métallique pour allonger la longueur des câbles électriques du rig04:

- Alimentation 220V/460V/600V.
- Fréquence 60Hz.
- Dimension : Dimension : H : 200cm, L : 250cm et P : 100cm (Les dimensions seront variées et acceptées après l'étude des dimensions des composants et réalisation du plan).
- Conformes aux normes 15-100 et IP54.

➔ Obligation de la CTF :

- La CTF va fournir seulement les composants interne d'armoire cités dans le tableau (Les fiches et les cosses selon modèle).

➔ Obligation du prestataire :

- Etude du plan.
- Confirmation par le responsable CTF.
- Confection armoire.
- Perçages des trous.
- Fixation des composants (voir le tableau).
- Rails (selon le nombre des étages).
- L'armoire contient :
 - 02 portes (avant et arrière) chaque porte contient deux parties (voir photos armoire).
 - Serrures
 - 04 plaques en bakélite qui résistent à un courant : 2000A et tension : 750VDC dimension : L : 64cm H : 24 à chaque plaque contient 4 trous selon diamètres des cosses.
 - Des plaques d'identification à chaque départ.
 - Plaque métallique inoxydable à l'intérieur d'armoire (fixation des composants interne voir photo)
 - Câble de masse fixé entre carcasse et porte armoire.
 - Barrettes de masses.
 - Schéma unifilaire.

ANNEXE I

Estimation de la longueur ajoutée de 8 mètres

Equipement	Model article	Reference	Quantité
DWA puissance	Panel Board Socket 6" x 1-3/8" (Amphenol Ind.)	P-500126-BS	3
	RECEPTACLE ,19PIN, 12AWG	E05-1107-010	1
DWB puissance	Panel Board Socket 6" x 1-3/8" (Amphenol Ind.)	P-500126-BS	2
RT puissance	Panel Board Socket 6" x 1-3/8" (Amphenol Ind.)	P-500126-BS	4
	RECEPTACLE ,19PIN, 12AWG	E05-1107-010	1
Console forage	PANEL BOARD COMPLET	ZREP-20-332SN	4
	PANEL BOARD COMPLET	ZREP-20-332PN	1
eclairage derrick	RECEPTACLE-STYLE 2-3W-4P-100A-600VAC	ACR1034	1
kommey unit	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-60A-600VAC	ACR6044	1
cooling system	RECEPTACLE-STYLE 2-3W-4P-100A-600VAC	ACR1034	1
elmago puissance	Receptacle-STYLE1-4W-4P-100A-600VAC	ACR1044CD	1
elmago contrôle	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-30A-600VAC	ACR3044	1
trip tunk 1	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-30A-600VAC	ACR3044	1
trip tunk 2	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-30A-600VAC	ACR3044	1
inverseur 220v	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-30A-600VAC	ACR3044	1
unité hydraulique	RECEPTACLE-STYLE1-4W-4P-30A-600VAC	ACR3044	1
TOP drive	Panel Board Socket 6" x 1-3/8" (Amphenol Ind.)	P-500126-BS	4
			29

ANNEXE II

BORDEREAU DES PRIX EN DT - HTVA

DESIGNATION	QTE	PRIX TOTAL HTVA
<i>Confection d'une armoire électrique étanche métallique</i>	01	
TOTAL HTVA		

Arrêté le présent bordereau à la somme de (en toutes lettres)

Prestataire :

Non et prénom du signataire :

Fonction du signataire :

Signature :

Date :