

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F TO :
FAX REF : ATT : SCE COMMERCIAL
DATE : 07-10-2025 FAX N° :
CONTACT: DC Y/REF :
Page (01) of (03) including this page COPY :

OBJET : CONSULTATION N° PP 25/535

MATERIEL DE SECURITE INCENDIE

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des matériels de sécurité incendie suivants, conformément aux descriptifs techniques en annexe.

ITEM	DESIGNATION	REFERENCE	QTE
1	FLEX-SOUP-PVR DN65/2RAC.APM Flexible souple d'incendie DN 65 : A-Paroi extérieure est composé d'un tissu de fibres synthétiques circulaire entièrement noyés dans un composé de caoutchouc formant un corps unique et les nervures flexibles. B-Paroi interne : lisse caoutchoutée C- Diamètre nominale : DN60/65. D-Longueur : 30 m E- Deux demi raccords sertissais aux extrémités : symétrique (tête de chat) DN65. Chaque demi raccord est composé : · D'un corps à l'avant duquel une gorge comporte le joint d'étanchéité. · D'une bague de verrouillage tournant librement et comportant les rampes servant au verrouillage. · Un jonc de maintien en position de la bague de verrouillage · Serrage à la main ou bien avec un clé tricoises	FLEX-SOU-DN65	5 UN
2	TUYAU D'INCENDIE SOUPLE 40/45 20MT PVR	TUY/INCEN/SOU40	4 UN
3	Lance à eau DN 40/45	LAN EAU DN 40/45	2 UN
4	LANCE D'INCENDIE DN 65	LANCE PVR	2 UN

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 25-535)
- La mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation & l'annexe dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : ***closed.bids@ctf.com.tn***

Votre mail doit :

* Porter :

La référence de la consultation (PP25-535)

* Contenir :

-Le texte de la consultation & l'annexe, dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

13-10-2025. (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le mode de paiement est de **45 jours**, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

- **Lieu de livraison : Base Sfax.** (Route de Tunis Km 17 Sidi Salah Sfax Tunisie.)

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR
Accessoires de lutte contre l'incendie

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lance à main d'incendie DN 40/45	Norme	Conforme à la norme EN 15182-2		
	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 40/45 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique		
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Lance à main d'incendie DN 60/65	Norme	Conforme à la norme EN 15182-2		
	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 60/65 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique		
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Tuyaux d'incendie DN40/45	Norme	Suivant NF S 61-112		
	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN40/45 de longueur 20 mètre		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Tuyaux d'incendie DN60/65	Norme	Suivant NF S 61-112		
	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN60/65 de longueur 20 mètre		

NB : Fiche Technique exigée