

COMPAGNIE TUNISIENNE DE FORAGE
19 RUE DE L'ARTISANAT CHARGUIA II 2035 ARIANA - TUNISIE
FAX N°(216-70) 836 568-PHONE N°(216-70) 837 322

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F **TO :**
FAX REF : **ATT : SCE COMMERCIAL**
DATE :13-01-2026 **FAX N° :**
CONTACT: DC **Y/REF :**
Page (01) of (04) including this page **COPY :**

OBJET : CONSULTATION N° PP 26/021
MATERIEL DE SECURITE INCENDIE

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des matériels de sécurité incendie suivants, conformément aux descriptifs techniques en annexes.

ITEM	DESIGNATION	REFERENCE	QTE
1	<p>FLEX-SOUP-PVR DN65/2RAC.APM <i>Flexible souple d'incendie DN 65 :</i> <i>A-Paroi extérieure est composé d'un tissu de fibres synthétiques circulaire entièrement noyés dans un composé de caoutchouc formant un corps unique et les nervures flexibles.</i> <i>B-Paroi interne : lisse caoutchoutée</i> <i>C- Diamètre nominale : DN60/65.</i> <i>D-Longueur : 30 m</i> <i>E- Deux demi raccords sertissons aux extrémités : symétrique (tête de chat) DN65.</i> <i>Chaque demi raccord est composé :</i> <i>- D'un corps à l'avant duquel une gorge comporte le joint d'étanchéité.</i> <i>- D'une bague de verrouillage tournant librement et comportant les rampes servant au verrouillage.</i> <i>-Un jonc de maintien en position de la bague de verrouillage</i> <i>- Serrage à la main ou bien avec un clé tricoises</i></p>	FLEX-SOU-DN65	5 UN
2	TUYAU D'INCENDIE SOUPLE40/45 20MT PVR	TYU/INCEN/SOU40	4 UN
3	Lance à eau DN 40/45	LAN EAU DN 40/45	2 UN
4	LANCE D'INCENDIE DN 65	LANCE PVR	2 UN
5	PRODUIT EMULSEUR AFFF	EMULSEUR	1500 LT

*A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à La procédure ci-dessous :*

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

** être adressée au nom de :*

Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 26-021)
- La mention " NE PAS OUVRIR"

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE"
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

-Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

-L'offre financière dûment signé et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : ***closed.bids@ctf.com.tn***

Votre mail doit :

* Porter :

La référence de la consultation (PP26-021)

* Contenir :

-Le texte de la consultation & les annexes, dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

22-01-2026. (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les offres reçues dans les délais doivent rester valables au moins 90 jours et ce à compter de la date limite de réception des offres.

- Le mode de paiement est de **45 jours**, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.

- **Lieu de livraison : Base Sfax.** (Route de Tunis Km 17 Sidi Salah Sfax Tunisie.)

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



ANNEXE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR Accessoires de lutte contre l'incendie

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGÉ		SPECIFICATIONS PROPOSEES		AVIS DE LA COMMISSION			
Norme	Conforme à la norme EN 15182-2								
Lance à main d'incendie DN 40/45	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 40/45 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique							
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable							

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGÉ		SPECIFICATIONS PROPOSEES		AVIS DE LA COMMISSION			
Norme	Conforme à la norme EN 15182-2								
Lance à main d'incendie DN 60/65	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 60/65 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique							
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable							

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGÉ		SPECIFICATIONS PROPOSEES		AVIS DE LA COMMISSION			
Norme	Suivant NF S 61-112								
Tuyaux d'incendie DN40/45	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN40/45 de longueur 20 mètre							

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS		MINIMUM EXIGÉ		SPECIFICATIONS PROPOSEES		AVIS DE LA COMMISSION			
Norme	Suivant NF S 61-112								
Tuyaux d'incendie DN60/65	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN60/65 de longueur 20 mètre							

NB : Fiche Technique exigée



ANNEXE I

**SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR
Émulseur fluoro-synthétique AFFF**

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Certificats et conformités	<ul style="list-style-type: none"> Normes européennes : EN 1568 3. Marine : VERITAS. 		
Utilisation	<ul style="list-style-type: none"> Efficace en Bas & Moyen Poisonnement. Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d'extinction Applicable sur les feux d'hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosome... Efficace sur feux d'hydrocarbures 		
Émulseur fluoro-synthétique AFFF	Utilisable à 1%, 3% et 6%		
Environnement	Les matières premières sélectionnées du produit ont un impact minimum sur l'environnement.		
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans. 		
Exigences	Fiche technique et MSDS ou Fiche de donné de sécurité (FDS) sont exigées.		



4