

FAX MESSAGE

FROM : C.T.F TO :
FAX REF : ATT : SCE COMMERCIAL
DATE : 10-03-2026 FAX N° :
CONTACT: DC Y/REF :
Page (01) of (04) including this page COPY :

OBJET : CONSULTATION N° PP 26/152
MATERIEL DE SECURITE INCENDIE

La compagnie tunisienne de forage se propose de lancer une consultation pour l'acquisition des matériels de sécurité incendie suivants, conformément aux descriptifs techniques en annexes.

LOT	DESIGNATION	REFERENCE	QTE
1	FLEX-SOUP-PVR DN65/2RAC.APM Flexible souple d'incendie DN 65 : A-Paroi extérieure est composé d'un tissu de fibres synthétiques circulaire entièrement noyées dans un composé de caoutchouc formant un corps unique et les nervures flexibles. B-Paroi interne : lisse caoutchoutée C- Diamètre nominale : DN60/65. D-Longueur : 30 m E- Deux demi raccords sertissais aux extrémités : symétrique (tête de chat) DN65. Chaque demi raccord est composé : · D'un corps à l'avant duquel une gorge comporte le joint d'étanchéité. · D'une bague de verrouillage tournant librement et comportant les rampes servant au verrouillage. · Un jonc de maintien en position de la bague de verrouillage · Serrage à la main ou bien avec un clé tricoises	FLEX-SOU-DN65	5 UN
2	TUYAU D'INCENDIE SOUPLE 40/45 20MT PVR	TUY/INCEN/SOU40	4 UN
3	Lance à eau DN 40/45	LAN EAU DN 40/45	2 UN
4	LANCE D'INCENDIE DN 65	LANCE PVR	2 UN
5	PRODUIT EMULSEUR AFFF	EMULSEUR	1500 LT

A cet effet, nous vous invitons à nous soumettre votre meilleure offre de prix en **HTVA** conformément à la procédure ci-dessous :

PROCEDURE DE SOUMISSION :

-Les offres doivent parvenir à la CTF :

1- Par plis fermés :

A l'adresse suivante 19 rue de l'Artisanat charguia 2 -2035 L'Aéroport Tunis-Tunisie, par voie postale sous plis scellés et recommandés ou par rapid poste, ou déposé au bureau d'ordre de CTF contre décharge.

A/ L'enveloppe externe doit :

*** être adressée au nom de :**



Monsieur le Président Directeur Général

* Porter uniquement :

- L'adresse de la CTF,
- Les références de la consultation (PP 26-152)
- La mention " NE PAS OUVRIR "

* Contenir :

Une autre enveloppe interne cachetée

B/ L'enveloppe interne doit :

* porter :

- la mention " : OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE "
- le nom et l'adresse du soumissionnaire

* contenir à l'exclusion de tout autre document :

- Le texte de la consultation & les annexes dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.
- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

2- Par e-mail :

A l'adresse suivante : ***closed.bids@ctf.com.tn***

Votre mail doit :

* Porter :

La référence de la consultation (PP26-152)

* Contenir :

-Le texte de la consultation & les annexes, dûment signés et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

- L'offre financière dûment signée et portant obligatoirement le cachet du soumissionnaire.

Les offres doivent parvenir à la CTF dans les meilleurs délais mais pas plus tard que le

23-03-2026. (Cachet bureau d'ordre central de la CTF faisant foi pour les plis).

Toute offre parvenue après les délais sera rejetée.

Méthodologie d'évaluation :

Les offres financières seront classées du moins disant au plus disant et sera retenue l'offre moins disant, pour chaque lot, qui sera conforme techniquement aux prescriptions de la présente consultation.

Conditions particulières

- Les fournisseurs peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
- La CTF se réserve le droit de commander partiellement ou la totalité des lots.
- De préférence le délai de livraison est d'une semaine à partir de la date de réception de notre bon de commande.
- Le mode de paiement est de 45 jours, par virement bancaire, date réception de votre facture à notre Bureau d'ordre accompagnée des attachements signés par les deux parties.
- **Lieu de livraison : Base Sfax.** (Route de Tunis Km 17 Sidi Salah Sfax Tunisie.)

Tout en restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer, messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

SALUTATIONS

CTF

DIRECTION APPROVISIONNEMENT & MARKETING



SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR
Accessoires de lutte contre l'incendie

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE		SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
	Norme	Conforme à la norme EN 15182-2		
Lance à main d'incendie DN 40/45	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 40/45 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique		
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE		SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
	Norme	Conforme à la norme EN 15182-2		
Lance à main d'incendie DN 60/65	Description	Lance d'incendie à débit et jet réglable DN 60/65 Fonctionnement sous pression nominale PN 16 Robinet à ouverture et fermeture rapide Type de robinet : boisseau sphérique		
	Matière	Construction en alliage d'aluminium Elément de préhension en forme de poignée pistolet très ergonomique, antidérapant (polyuréthane) Axes et visserie en acier inoxydable		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE		SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
	Norme	Suivant NF S 61-112		
Tuyaux d'incendie DN40/45	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN40/45 de longueur 20 mètre		

NB : Fiche Technique exigée

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE		SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
	Norme	Suivant NF S 61-112		
Tuyaux d'incendie DN60/65	Description	Tuyaux d'incendie à paroi lisse "PIL" DN60/65 de longueur 20 mètre		

NB : Fiche Technique exigée

ANNEXE I

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR Émulseur fluorosynthétique AFFF

SPECIFICATIONS	MINIMUM EXIGE	SPECIFICATIONS PROPOSEES	AVIS DE LA COMMISSION
Certificats et conformités	• Normes européennes : EN 1568 3. • Marine : VERITAS.		
Utilisation	• Efficace en Bas & Moyen Foisonnement. • Utilisable en moyens mobiles et systèmes fixes d'extinction • Applicable sur les feux d'hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérosène... - Efficace sur feux d'hydrocarbures		
Environnement	Utilisable à 1%, 3% et 6%		
Garantie	Les matières premières sélectionnées du produit ont un impact minimum sur l'environnement.		
Exigences	• 10 ans.		
	Fiche technique et MSDS ou Fiche de donné de sécurité (FDS) sont exigées.		

